Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:14

Link do produktu: https://alertkam.pl/wskaznik-napiecia-i-kolejnosci-faz-ut-18d-uni-t-p-8227.html



# WSKAŹNIK NAPIĘCIA I KOLEJNOŚCI FAZ UT-18D UNI-T

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **270,68 zł** |
| Cena netto | **220,07 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **UT-18D** |
| Kod EAN | **6935750518045** |
| Producent | **UNI-T** |

## Opis produktu

Miernik UT-18D pozwala na pomiar napięć AC, DC z zakresu 12 ... 690VPomiar wykonywany jest automatycznie po zetknięciu sond z punktami pomiaruUrządzenie samoczynnie dobiera odpowiedni zakres pomiarowy oraz informuje o nim użytkownika za pomocą diod umieszczonych ponad wyświetlaczem

Poza pomiarem napięcia, urządzenie umożliwia sprawdzenie ciągłości obwodu oraz pomiar przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma fazami zasilania

Uwaga!Maksymalny czas trwania pomiaru wynosi 30 s. Po tym czasie, przed wykonaniem następnego pomiaru należy odczekać ok. 4 min

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz LCD: | |
| Pomiar napięcia DC: | 6 V ± (1.5% + 1) @ 1 V ,<br>12 V ± (1.5% + 2) @ 1 V ,<br>24 V ± (1.5% + 2) @ 1 V ,<br>50 V ± (1.5% + 3) @ 1 V ,<br>120 V ± (1.5% + 4) @ 1 V ,<br>230 V ± (1.5% + 5) @ 1 V ,<br>400 V ± (1.5% + 5) @ 1 V ,<br>690 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 6 V ± (1.5% + 1) @ 1 V ,<br>12 V ± (1.5% + 2) @ 1 V ,<br>24 V ± (1.5% + 2) @ 1 V ,<br>50 V ± (1.5% + 3) @ 1 V ,<br>120 V ± (1.5% + 4) @ 1 V ,<br>230 V ± (1.5% + 5) @ 1 V ,<br>400 V ± (1.5% + 5) @ 1 V ,<br>690 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
| Detekcja kolejności faz: | |
| Detekcja polaryzacji napięcia DC: | |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | 0 ... 100 kΩ |
| Pomiar rezystancji: | |
| Pomiar częstotliwości: | 40 Hz ... 400 Hz ± (3% + 5) @ 1 Hz |

Test RCD (test wyłącznika różnicowo-prądowego):
Wybrane cechy: